

물품 규격(사양)서

※ 특정회사 특정모델만 충족 가능한 규격 불허. 반드시 2개사 이상의 제품이 충족하도록 작성
※ 필요시 본 양식이 아닌 다른 양식으로 작성 가능하나, 하기 내용이 빠짐없이 포함되어야 함

| | | | | | |
|----|-------|-----|--------------|----------|------|
| 부서 | 시설팀 | 연락처 | 031-219-2087 | 인도 조건 | 현장입고 |
| 품명 | 화재수신기 | 수량 | 1 | 단위 | SET |

1. 물품내역

| 항목 | 세부사양 |
|--------|------------------|
| 형태(모양) | - 필요에 따라 이미지첨부 - |
| 크기 | 600W×2000H×650D |
| 용량 | 260W(2차 부하 용량) |
| 재질 | 1.6mm 스틸(외함) |
| 기타 규격 | 자립형 |
| 부속품 | 별지참고 |

* 상기 항목은 필요에 따라 변경 가능하며 작성란이 부족한 경우 별지 작성할 것.

2. 납품조건 (포장, 현장설치 여부등)

- 수신기 및 기타 부속품 충격완화 포장납품

3. 납품기한 (특정일 / 계약일로부터 00일 이내 등)

- 제작후 일주일이내(사전 납품일 조율)

4. 납품장소 (구체적인 위치, 00관 00호 등)

- 연암관 107호 운영실

5. 하자보수조건 (무상 하자보수 0년 등)

- 무상 하자보수 1년

6. 기타요구사항 (검사검수, 교육 등)

- 납품후 검수, 설치공사후 제품검사(부속품 포함)

- CRT 프로그램(MUX GRAPHICS 추가도면) - 15EA 공사후 업데이트

| 제품사진 | 모델명 | 규격 | 개수 |
|---|---|--|-------|
|  | N-MUX U NU4000S-자립형 수신기 (LOOP 1016 ADD접점) | 600W × 2000H × 650D | 1 SET |
|  | PSU450KC-아이보리 전원공급장치 | 390W x 440H x 104D | 4 BOX |
|  | NU22 (2회로 중계기) 2 Input / 2 Output | 72W x 77H x 30D | 95 EA |
|  | NU44 (4회로 중계기) 4 Input / 4 Output | 75W x 100H x 25D | 55 EA |
|  | 스프링클러 수동조작함 (SVP) | SVP 160W x 170H x 72D 노출함 350W x 270H x 90D | 5 EA |
| | | | |